


Product Code

DI341N/4S

Filter Drier with Moisture Indicator
1/2" ODS
 PS = 50 bar - 680 psi



Impiego

Questi filtri sono disidratatori per la linea del liquido con un indicatore di umidità brasato direttamente sull'uscita del filtro.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

Codice internazionale 414S

Attacchi ODS Ø [in.] 1/2"

Attacchi ODS Ø [mm] -

Cubatura nominale [cm³] 670

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 680

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Confezione n° pz 6

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL