


Product Code

4727E/4

Strainer CO2

1/2 "ODS
PS = 130 bar - 1885 psi



Impiego

I filtri ispezionabili a rete possono essere installati in tutte le linee di un impianto di refrigerazione, ovunque sia necessario evitare l'accumulo di sporcizia e morchie in componenti particolarmente delicati (ad esempio la valvola di back-pressure).

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

Dettagli Prodotto

Attacchi ODS Ø [in.] 1/2"

Superficie filtrante [cm²] 13

Luce maglia [mm] 0,1

Kv [m³/h] 2,5

PS [bar] 130

MWP [psi] (1) 1885

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Confezione n° pz 15

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL