


Product Code

3124N/11

Check Valve

1.3/8"-35mm ODS
PS = 50 bar



Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

Attacchi ODS Ø [in.] 1.3/8"

Attacchi ODS Ø [mm] 35

ODM Ø [in.] 1.5/8"

ODM Ø [mm] -

Kv [m³/h] 15,6

pressione differenziale (1) [bar] 0,04

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Confezione n° pz 14

Note dove espressamente riportate

(1) Minima pressione a cui la valvola è completamente aperta