

Product Code

8395/A4

Valve Core CO2

External Spring
PS = - bar



Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO e misturas HFC/HFO (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)
- R744

Várias pressões operacionais, dependendo dos refrigerantes.

Detalhes do produto

Desenho img(8395_A1.jpg)

N° catálogo 8395/A4

N° catálogo (2)

Pressão estática [bar] 140

Pressão de trabalho [bar] 80

TS [°C] min. -35

TS [°C] max. +120

Utilização R744

Embalagem 100

Notas onde expressamente indicado

(1) Mola interna

(2) Mola externa

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(3) Não utilizar com R22