

Product Code

3113W/4

Check Valve

1/2"Flare
PS = 50 bar - 725 psi



Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalhes do produto

Desenho

Nº catálogo 3113W/4

Conexões SAE Flare 1/2"

Conexões ODS Ø [in.] -

ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h] 1,8

Pressão diferencial (2) [bar] 0,3

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 725

TS [°C] Min -40

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

TS [°C] Max	+150
-------------	------

Embalagem	20
-----------	----

Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL

(2): pressão mínima na qual a válvula está completamente aberta